



## *Prefeitura Municipal de Gramado*

**Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Publicidade e Defesa Civil**

**SMP – Of. 524/2019**

Gramado, 5 de julho de 2019.

**Exmo. Prefeito  
João Alfredo de Castilhos Bertolucci**

Através do presente, em resposta ao Pedido de Informação INF – 084/2019, oriundo da Câmara de Vereadores de Gramado, vimos encaminhar manifestação da CORSAN referente aos itens 1 e 2 do referido pedido, conforme anexo a este ofício.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

**Carmem Piazzini**

**Secretária Municipal de Planejamento, Urbanismo, Publicidade e Defesa Civil**

**PLA – REG - 028**



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
USE HORTÊNSIAS  
Avenida das Hortênsias, 4890  
Gramado/Canela - RS

Of. nº 008/19 USE/Hortênsias/SURNE

Gramado, 05 de julho de 2019.

À Câmara Municipal de Gramado

Prezados Senhores,

Em resposta ao pedido de informação nº 084/2019, seguem as seguintes considerações:

Item 01- Com relação às redes na Avenida Borges de Medeiros e ruas adjacentes, informamos que os tubos da rede coletora de esgoto são de diâmetro de 150 mm, em PVC próprio para redes de esgoto. Sobre a capacidade de absorver os empreendimentos novos no entorno, podemos afirmar que ainda estamos com uma pequena folga na capacidade de escoamento da tubulação.

A projeção de construção de novos empreendimentos poderá acarretar a alteração de tubulação, em diâmetros e/ou traçado, a fim de possibilitar as edificações.

Quando temos ocorrência de transbordamentos da rede nesta região, o motivo na maioria das vezes é por uso incorreto da mesma, por exemplo, gordura na rede provocando obstruções. Cabe resaltar que nos períodos de grande fluxo de turistas na cidade, a presença de gordura nas redes tende a aumentar.

Item 02 - A Companhia está contratando um diagnóstico técnico e um estudo de concepção a fim de verificar, em conjunto com o plano diretor, as necessidades de ampliação do SES do município e após, em conjunto com a prefeitura, propor a implantação desta ampliação conforme necessidade técnica e temporalidade.

Atenciosamente,

Ermogenes Bodanese

Gestor da USE/HO

Matrícula 9538.0