



# ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ENCANTADO

## Estado do Rio Grande do Sul

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 – Encantado/RS – CEP 95960-000  
Fone: 51 3751.0100 – CNPJ: 88.349.238/0001-78 – [www.encantado.rs.gov.br](http://www.encantado.rs.gov.br)

## RESPOSTA Nº - 43/2026- CÂMARA DE VEREADORES

EM RESPOSTA AO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº- 43/2026 AO SENHOR VEREADOR DIEGO AUGUSTO DA ROSA PRETTO

Atualmente no Município de Encantado contamos com 35 **SACs** (Solução Alternativa Coletiva) Poços de Associações de água, e 9 **SAAs** (Sistemas de Abastecimento de Água) Poços da Corsan/AEGEA ao qual é feita a coleta e fiscalização.

| NOME DA SAC                                   |
|---|
| ASSOCIAÇÃO DE AGUA LINHA ANITA                |
| REDE DE AGUA AUJAC ENCANTADO AUXILIADORA      |
| REDE DE AGUA AUJAC LINHA JACAREZINHO          |
| SOCIEDADE ABASTECEDORA DE AGUA AGUAS CLARAS   |
| SOCIEDADE AGUA VIVA                           |
| SOCIEDADE DA REDE D AGUA SAO MARCOS           |
| SOCIEDADE DE AGUA AGUAS CLARAS VALE DO JACARE |
| SOCIEDADE DE AGUA AUXILIADORA ALTA II         |
| SOCIEDADE DE AGUA BARRA DO COQUEIRO I E II    |
| SOCIEDADE DE AGUA BARRA DO GUAPORE I E II     |
| SOCIEDADE DE AGUA LAJEADINHO 089              |
| SOCIEDADE DE AGUA LINHA ARGOLA I              |
| SOCIEDADE DE AGUA LINHA ARGOLA II             |
| SOCIEDADE DE AGUA LINHA AUXILIADORA ALTA      |
| SOCIEDADE DE AGUA LINHA CEDRO 1               |
| SOCIEDADE DE AGUA LINHA DIVERTIDA             |
| SOCIEDADE DE AGUA LINHA GARIBALDI             |
| SOCIEDADE DE AGUA LINHA JACARE                |
| SOCIEDADE DE AGUA LINHA LAJEADINHO II 001     |
| SOCIEDADE DE AGUA LINHA LAMBARI ALTO          |
| SOCIEDADE DE AGUA LINHA PALMAS                |



# ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ENCANTADO

## Estado do Rio Grande do Sul

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 – Encantado/RS – CEP 95960-000  
Fone: 51 3751.0100 – CNPJ: 88.349.238/0001-78 – [www.encantado.rs.gov.br](http://www.encantado.rs.gov.br)

|  |
|--|
| SOCIEDADE DE AGUA LINHA PINHEIRINHO        |
| SOCIEDADE DE AGUA NOSSA SENHORA EUROPA     |
| SOCIEDADE DE AGUA SANTA CLARA BAIXA        |
| SOCIEDADE DE AGUA SANTA TERESINHA I E II   |
| SOCIEDADE DE AGUA SAO ROQUE                |
| SOCIEDADE DE REDE DE AGUA SANTA CLARA ALTA |
| SOCIEDADE HIDRICA LINHA CEDRO              |
| SOCIEDADE DE AGUA LINHA SAO BRAS           |
| SOCIEDADE DE AGUA LINHA CHIQUINHA          |
| SOCIEDADE DA AGUA CAMPING DO GUIZZO        |
| POCO ASSOCIACAO AMIGOS DE CRISTO*          |
| SOCIEDADE DA AGUA MOINHO/ São Roque.       |
| SOCIEDADE DE AGUA AGUAS CLARAS/JACAREZINHO |

### SAAs:

| Manancial / Ponto de captação | Tipo de captação | Município | Vazão média captada (L/s) | Coordenadas Geográficas |             |
|-------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|-------------|
|                               |                  |           |                           | Latitude                | Longitude   |
| ENC-04A                       | SUBTERRANEO      | ENCANTADO | 9,5                       | -29,2353543             | -51,8771309 |
| ENC-05                        | SUBTERRANEO      | ENCANTADO | 5,6                       | -29,2327637             | -51,8772014 |
| ENC-06                        | SUBTERRANEO      | ENCANTADO | 10,2                      | -29,2329555             | -51,8796005 |
| ENC-07                        | SUBTERRANEO      | ENCANTADO | 5,6                       | -29,2325665             | -51,8824782 |
| ENC-08A                       | SUBTERRANEO      | ENCANTADO | 6,0                       | -29,2347686             | -51,8865821 |
| ENC-16B                       | SUBTERRANEO      | ENCANTADO | 10,0                      | -29,2405100             | -51,8696410 |
| ENC-17                        | SUBTERRANEO      | ENCANTADO | 4,2                       | -29,2102090             | -51,8787170 |
| ENC-18                        | SUBTERRANEO      | ENCANTADO | 7,0                       | -29,2318770             | -51,8877000 |
| ENC-19                        | SUBTERRANEO      | ENCANTADO | 0,8                       | -29,2348000             | -51,9136000 |
| RIO TAQUARI                   | SUPERFICIAL      | ENCANTADO | 30,8                      | -29,2115957             | -51,8761633 |

**Todos os meses são coletadas amostras de 11 locais diferentes( sistema de rodísio).**



# ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ENCANTADO

## Estado do Rio Grande do Sul

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 – Encantado/RS – CEP 95960-000  
Fone: 51 3751.0100 – CNPJ: 88.349.238/0001-78 – [www.encantado.rs.gov.br](http://www.encantado.rs.gov.br)

### COLETA PARA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

#### PROCEDIMENTOS DE COLETA DE ÁGUAS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

O preenchimento das solicitações de ensaios para envio das amostras são cadastradas no sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial – GAL.

As bags de coleta das amostras para as análises são fornecidas pela 16ª CRS/RS de Lajeado, as quais serão identificadas com etiquetas contendo os dados da solicitação do GAL.

As análises laboratoriais de rotina avaliam as características organolépticas (turbidez), as características físico-químicas (fluoreto) e as características microbiológicas (Coliformes Totais, *Escherichia coli*).

#### PROCEDIMENTOS DE COLETA DE ÁGUAS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

- Verificar se o ponto de coleta recebe água diretamente da rede de distribuição e não de caixas, reservatórios, cisternas, para a avaliação da qualidade da água da rede.
- Fazer a desinfecção da torneira com álcool a 70 %.
- Abrir a torneira e deixar escoar por dois a três minutos ou o tempo suficiente para eliminar a água estagnada na tubulação, bem como eliminar possíveis resíduos do desinfetante aplicado.
- Colocar a data e a hora na etiqueta de identificação da bag.
- Abrir a bag, encher com a água coletada, fechar a bag imediatamente após a coleta, tomando precaução para evitar a contaminação da amostra pelos dedos ou por outro material.
- As amostras coletadas devem ser organizadas dentro de caixa térmica refrigerada em gelo reciclável ou gelox, de forma a evitar tombamentos.
- Efetuar a medição do cloro residual livre.
- O acondicionamento e transporte das amostras deve ser mantido refrigerado, de maneira a manter suas características, permanecendo assim inalterados os seus constituintes e as suas propriedades.
- Completar o preenchimento da ficha de solicitação do GAL com todos os dados disponíveis, incluindo os dados medidos em campo e o horário do início do procedimento da coleta.
- As fichas de solicitações são impressas do GAL e enviadas em envelope lacrado, juntamente com a caixa térmica.
- Na manhã do dia seguinte, as amostras são enviadas à 16 CRS/RS, as quais devem chegar ao LACEN de Santa Cruz do Sul/RS com o prazo de até 24 horas após a hora da coleta.

Após explicar como é feita a coleta , envio os arquivos de 2024/2025/2026 das amostras coletadas.

---

KAROLINE CRIPPA  
Secretária de Saúde





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6765-5937-8D81-F788

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



KAROLINE CRIPPA (CPF 005.XXX.XXX-07) em 26/05/2026 09:32:07 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANDREZA DA CUNHA BITTENCOURT (CPF 992.XXX.XXX-87) em 01/06/2026 14:53:23 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://encantado.1doc.com.br/verificacao/6765-5937-8D81-F788>