



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

- DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**
- DE-0006-CMV-0001 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA BAIXA
 - DE-0006-CMV-0002 - DISTRIBUIÇÃO DE REDE DE LÓGICA E TELEFONE - PLANTA BAIXA
 - DE-0006-CMV-0004 - SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFERICA - SPDA
 - DE-0006-CMV-0005 - DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
 - DE-0006-CMV-0006 - ENTRADA DE ENERGIA - SE-1
 - DE-0006-CMV-0007 - SUBESTAÇÃO 01 - PLANTA BAIXA E CORTE
 - DE-0006-CMV-0008 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS

LEGENDA

- CAIXA SUBTERRÂNEA DE PASSAGEM DE CABOS
- ELETRODUTO SUBTERRÂNEO PVC RÍGIDO
- MALHA DE ATERRAMENTO #35,0mm²
- LUMINÁRIA ARANDELA DE PAREDE
- REFLETOR L/ LAMPADA W 75W/127V A
- Luminária tipo Espeto, p/ lmpoda Halógena de 50W/127V, H=0,50 m.
- INTERRUPTOR SIMPLES, DUPLO OU TRIPLO
- CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE
- JUNTA DE ISOLAÇÃO
- FASE TOMADA
- NEUTRO TOMADA
- RETORNO TOMADA
- TERRA TOMADA

NOTAS

- 1 - TODOS OS CONDUTORES DA REDE EXTERNA, SUBTERRÂNEA, DEVERÃO TER ISOLAMENTO PARA 0,6/1kV COM ISOLAÇÃO EM EPK.
- 2 - OS ELETRODUTOS EXTERNOS SUBTERRÂNEOS, DEVERÃO ESTAR DENTRO DE ENVELOPES DE CONCRETO.
- 3 - MALHA DE ATERRAMENTO NO ENTORNO DO PREDIO COM SEÇÃO DE 70mm², DE COBRE N.º.

... O PRESENTE PROJETO ATENDE AS DISPOSIÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO, ESPECIALMENTE AO CONTEÚDO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 286/92 E AO PARECER 90 DA ATA 1479 DA CCTP DE 26/09/2007 ...

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

TIPO DE OBRA: RUA VALDEMAR VICENTE DA COSTA - NOVA SANTA RITA - RS
 ENDEREÇO: PRAÇA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
 PROPOSTA EM: 14/07/2008
 EDIFICAÇÃO: ALVENARIA



ELÉTRICA

DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA EXTERNA
 PLANTA BAIXA

DE-0006-CMV-0003

0001 REV_0

Eng. FABIAN KUNIGERUS SILVEIRO CREA. 29.145/D
 AVENIDA GETULIO DUVARS, 2544, SAIA 03, BERTIO OBER, NOVA SANTA RITA, RS
 FONE: (51) 3179-8588 - e-mail: fabian.kunigerus@solidez.com.br
 www.solidezengenharia.com.br